

正本



181512340516

检测报告

报告编号: SDC-031-2020

项目名称: 二月份月测

委托单位: 山东滨化滨阳燃化有限公司


受检单位: 山东滨化滨阳燃化有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 二零二零年二月二十二日



山东神盾环境测评有限公司



山东神盾环境测评有限公司

检 测 报 告

SDC-031-2020

第 1 页 共 5 页

委托单位	山东滨化滨阳燃化有限公司	检测类别	委托检测（采样）
联系人	刘芳	联系电话	15305437926
受检单位	山东滨化滨阳燃化有限公司	详细地址	山东滨州阳信经济开发区工业七路
采样人	曹希阳、刘永康	采样时间	2020年02月18日
样品名称及数量	废水：塑料桶×9；棕色玻璃瓶×24。	样品状态	废水微浑、有异味。
报告完成日期	2020年02月22日		
检测项目	1、废水检测项目：总氮(以 N 计)、总磷(以 P 计)、挥发酚、pH 值、悬浮物、石油类、硫化物、氨氮、化学需氧量，共 9 项。		
判定依据	/		
检测结果	检测数据详见本报告第 2~4 页。		
检测结论	不做判定		
备注	/		

本页结束

山东神盾环境测评有限公司

检 测 报 告

SDC-031-2020

第 2 页 共 5 页

一、废水检测结果

检测点位		废水总排口 DW001		
检测日期和频次		2020 年 02 月 18 日		
		第一次	第二次	第三次
序号	检测项目	检测结果		
1	总氮(以 N 计)(mg/L)	17.4	18.5	17.8
2	挥发酚(mg/L)	0.018	0.025	0.014
3	pH 值(无量纲)	8.40	8.55	8.48
4	悬浮物(mg/L)	14	17	15
5	总磷(以 P 计)(mg/L)	0.29	0.30	0.28
6	石油类(mg/L)	0.86	0.94	0.81
7	硫化物(mg/L)	ND	ND	ND

备注：“ND”表示未检出（小于检出限）。

本页结束

山东神盾环境测评有限公司

检 测 报 告

SDC-031-2020

第 3 页 共 5 页

检测点位		雨水排放口 DW005		
检测日期和频次		2020 年 02 月 18 日		
		第一次	第二次	第三次
序号	检测项目	检测结果		
1	pH 值(无量纲)	8.32	8.49	8.43
2	化学需氧量(mg/L)	32	30	35
3	悬浮物(mg/L)	24	28	25
4	氨氮(mg/L)	0.832	0.856	0.827
5	石油类(mg/L)	0.75	0.79	0.82
备注: /				

本页结束

山东神盾环境测评有限公司

检 测 报 告

SDC-031-2020

第 4 页 共 5 页

检测点位		雨水排放口 DW006		
检测日期和频次		2020 年 02 月 18 日		
		第一次	第二次	第三次
序号	检测项目	检测结果		
1	pH 值(无量纲)	8.16	8.02	8.23
2	化学需氧量(mg/L)	36	39	34
3	悬浮物(mg/L)	28	31	27
4	氨氮(mg/L)	1.85	1.90	1.82
5	石油类(mg/L)	0.76	0.85	0.79
备注: /				

本页结束

山东神盾环境测评有限公司

检测 报 告

SDC-031-2020

第 5 页 共 5 页

二、附表

附表 1: 检测项目分析方法汇总表

废水检测项目分析方法				
序号	检测项目	标准代号	标准名称	检出限
1	总氮(以 N 计)	HJ 636-2012	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	0.05 mg/L
2	挥发酚	HJ 503-2009	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替吡啉分光光度法	0.01 mg/L
3	pH 值	GB/T 6920-1986	水质 pH 值的测定 玻璃电极法	/
4	化学需氧量	HJ 828-2017	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	4 mg/L
5	氨氮	HJ 535-2009	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	0.025 mg/L
6	悬浮物	GB/T 11901-1989	水质 悬浮物的测定 重量法	/
7	总磷(以 P 计)	GB/T 11893-1989	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	0.01 mg/L
8	石油类	HJ 637-2018	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	0.06 mg/L
9	硫化物	GB/T 16489-1996	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	0.005 mg/L

报告编制人: 白俊艳

日期: 2020.02.22

审核人: 刚晓月

日期: 2020.02.22 检测章:

授权签字人: 刘雨

日期: 2020.02.22 签发日期: 2020.02.22



报告结束

证 明

企业名称：山东滨化滨阳燃化有限公司

项目名称：废水自行检测

检测项目：DW001废水总排口、DW005雨水排放口、DW006雨水排放口

未检测项目：DW003催化裂化装置烟气脱硫废水、DW004酸性水汽提装置废水

未检测原因：装置停工

企业签字/盖章：

刘 杰

日期：2020年2月18日

备注：企业常规自行检测项目本次未检测时，如需在本月或本季度等检测时，需提前3-5个工作日通知检测单位进厂检测。